

## **GODKJENT FOR BRUK I BOLIGER**

**DSB 235-0202**

Utstedt av **SINTEF NBL as**

på vegne av **DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)** i henhold til Lov av 14. juni 2002 nr.20, Brann- og eksplosjonsvernloven § 26 *Formålstjenlige og betryggende produkter*, og Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, av 26. juni 2002 nr.847, § 9-1 *Håndslukker og røykvarsler*.

**Optisk røykvarsler:** **Nordic Basic**

**Produktansvarlig:** **Presto Brannteknikk AS**  
**Postboks 487, Økern 0512 Oslo, Norge.**

Godkjenningens gyldighet er betinget av at produktet er i overensstemmelse med spesifikasjonene i vedlegget og at det blir montert og behandlet slik det er beskrevet i tilhørende monterings- og bruksanvisning, som skal være kontrollert og akseptert av SINTEF NBL. Denne anvisningen skal følge produktet ved all omsetning. Godkjenningssinnehaver plikter å underrette SINTEF NBL eller DSB dersom det oppdages svakheter eller er mistanke om slike ved noen av de egenskapene som godkjenningen er basert på gjennom dokumenterte tester. Godkjenningen forplikter også innehaver til å stille et nødvendig antall røykvarslere til disposisjon for kvalitetsprøving dersom dette blir krevet for å kontrollere grunnleggende egenskaper.

Produkt og forpakning skal merkes med DSB 235-0202, i tillegg til produktnavn og modellbetegnelse, produktansvarlig/produzent og produksjonsinformasjon for sporbarhet. Merkingen skal være lett synlig.

Førstegangs utstedelse: 2005-03-31. Fornyelse utstedes på grunnlag av skriftlig søknad. Oppsigelse ved innehaver skal være skriftlig med 6 mnd. varslingsfrist. SINTEF NBL eller DSB kan tilbakekalle en godkjenning ved misligheter eller misbruk, når skriftlig pålegg om endring ikke blir tatt til følge.

Utstedt: 2005-04-26  
Gyldig til: 2010-04-26

---

Svein Baade  
Avd.sjef dokumentasjon

---

Øyvind Brandt  
forsker

## Vedlegg til godkjenning DSB 235-0202 av 2005-04-26.

**Produkt:** Nordic Basic

**Produkt beskrivelse:**

Røkvarsler med optisk deteksjon av partikler.  
Modell med 1 stk. 9 volt batteri.

**Anvendelse:**

For fast montasje, fortrinnsvis i tak. Røkvarslere har som sin primære oppgave å varsle sovende personer ved alle typer røkutvikling og skal derfor monteres slik at alarmsignalet høres med tilfredsstillende styrke i alle soverom. Plasseringen bør også ta hensyn til eventuell, teoretisk mulig arnested for branntilløp og til naturlige trekkforhold i rommet. Optiske deteksjon er å foretrekke der det kan være fare for røk fra ulmebrann.

**Grunnlag rapport:**

Testrapport BMA 04026 av 2004-03-29 fra VdS Schadenverhütung, Köln, Tyskland.  
Prøvet i henhold til DIN EN 14604: 03/03.

**Grunnlag vurdering:**

Bekreftet i brev av 2005-03-22 fra Presto at  
Nordic Basic er identisk lik modell GNS-166.  
Firmaattest med foretaksnr. 95 50 37 111 MVA.

**Produsent:**

Garvan Enterprises Ltd., RM 16-17, 21/F., Wing Hing Ind. Bldg.,  
83-93 Chai Wan Kok St, Tsuen Wan, Hong Kong.

**Gyldighetstid:**

Vedleggets gyldighet er entydig knyttet til dokumentets første side med de krav, forutsetninger og tidsangivelser som der er presentert.

Utstedt: 2005-04-26

---

Svein Baade  
Avd.sjef dokumentasjon

---

Øyvind Brandt  
forsker